

Российская Федерация  
Краснодарский край  
Государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение  
Краснодарского края  
«Новокубанский аграрно-политехнический  
техникум»  
ИНН 23/43007414 ОГРН 1022304361716  
352235, Новокубанский район,  
ст. Прочноокопская, ул. Чичерина, 44  
Тел: 2-81-02  
08.08.2022г. *FD*

На №	от	Риски/акты	Выявленные нарушения (кратко)	Сроки устранения выявленных нарушений в соответствии с нормативными актами по итогам проверки (в формате дд.мм.гг.)	Фактический срок устранения нарушения (в формате дд.мм.гг.)	Мерц, принятые к устранению выявленных нарушений (кратко)	Принятые меры дисциплинарного характера (ДИО), должность, реквизиты приказа на вынесение взыговора или замещения)	Устранение нарушений (устранено в полном объеме/устранено частично/не устранено)	
Именное/наименование ПОО	Наименование органа, осуществляющего проверку	Сроки проведения проверки (в формате дд.мм.гг.)	нормативных актов по итогам проверки (приведение, представление, протест, справка, выписки суда и т.д.)	Выявленные нарушения (кратко)	Сроки устранения выявленных нарушений в соответствии с нормативными актами по итогам проверки (в формате дд.мм.гг.)	Фактический срок устранения нарушения (в формате дд.мм.гг.)	Мерц, принятые к устранению выявленных нарушений (кратко)	Принятые меры дисциплинарного характера (ДИО), должность, реквизиты приказа на вынесение взыговора или замещения)	Устранение нарушений (устранено в полном объеме/устранено частично/не устранено)
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края "Новокубанский аграрно-политехнический техникум"	Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Новокубанского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю	с 01.11.2022г. По 03.11.2022г.	21.10.2022г. №1	По результатам выездной проверки установлено: выявлены нарушения требований пожарной безопасности Руководителем не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности, не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, отсутствуют указатели направления движения, переработка дежурных движения, безопасность, не проводятся эксплуатационные испытания пожарных лестниц, не обеспечена работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме, на дверях эвакуационных выходов отсутствуют приспособления для самозащиты и уплотнения в притворах, чердачные помещения не оборудованы противопожарными системами пожарной сигнализации, АПС находится в нерабочем состоянии.	05.09.2022г.	13.09.2022г.	Руководителем была утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности, приобретены указатели направления движения, обеспечена работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме, чердачные помещения оборудованы системами пожарной сигнализации, АПС находится в рабочем состоянии.	—	частично устранено

Директор ГЫПОВ КК НАПТ



А.С. Маркозов